



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ
КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ
И КУЛЬТУРЫ

пл. Ломоносова, д.1, Санкт-Петербург, 191023
Тел. (812) 315-43-03, (812) 571-64-31, факс (812) 710-42-45
e-mail: kgiop@gov.spb.ru
http://www.gov.spb.ru

ОКПО 00086941 ОКОГУ 23310 ОГРН 1037843025527
ИНН/КПП 7832000069/782501001

№ _____
На № _____ от _____

Объект «Дом призрения увечных воинов
императрицы Александры Федоровны»
Адрес Санкт-Петербург, г. Пушкин
Парковая ул., 64, лит. Б.
Пользователь ФГБУ «НИДОИ им
Г.И.Турнера» Минздрава России

Санкт-Петербург

А К Т

"04 августа 2016 г.

Представителем (ями) Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры в лице начальника отдела пригородных районов А.С. Сокольцова, специалиста 1 категории отдела пригородных районов – Тихомировой Н.В.

Представитель технадзора (строительного контроля) – Куриленкова В.И
Главного инженера- Н.А. Бочкарева

в присутствии представителя подрядной организации ООО «ПСК ПетроБалт»,
Наумова Е.С.

(наименование организации) (должность, Ф.И.О.)

произведен осмотр памятника при завершении производства работ по реставрационному ремонту
дворового фасада здания.

В результате осмотра установлено: Выполнены работы на основании ранее согласованной
КГИОП проектно-сметной документацией и письменного разрешения на производство работ,
выданного КГИОП.

Выполнены работы по расчистке штукатурного слоя стен, облицовочной плитки
«кабанчик», природного камня цоколя – известняк.

Выполнены работы по реставрации штукатурного слоя стен, в том числе под «Шубу» с
восполнением утрат аналогично сохранившейся штукатурки, с последующей окраской колером,
согласованным с КГИОП. NCS 1010 Y 30 R – «Шуба» и NCS 5030 Y 70 R – гладкая штукатурка.

Выполнена замена линейных покрытий, водосточных труб.

Выполнены работы по реставрации облицовочной плитки с последующей ее защитной
обработкой в соответствии с методическими рекомендациями. Выполнено восполнения утрат
плитки.

И По результатам осмотра предлагается:

Работы выполнены в соответствии с согласованной проектной документацией, к
выполненным работам замечаний нет.

подпись

Сокольников А.С.
Ф.И.О.

подпись

Тихомирова Н.В.
Ф.И.О.

подпись

Куриленков В.И.
Ф.И.О.

подпись

Наумов Е.С.
Ф.И.О.

подпись

Бочкарев Н.А.
Ф.И.О.